

GODKÄNNANDEBEVIS 0192/05

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: Kanalsystem för distribution av luft
Luftbehandlingsinstallationer**

SOLIDUCT Kanalsystem & Detaljer

Innehavare	Soliduct Ventilation HB, Rammsjövägen 174, 269 93 Båstad, tel: 0431-36 65 85, fax: 0431-36 65 87, e-post: info@soliduct.com, hemsida: www.soliduct.com, Org. nr: 969676-2286		
Produkt	Soliduct kanalsystem & detaljer. Cirkulära komponenter för luftbehandlingsin- stallationer. Tillverkade av förzinkad stålplåt enligt SS-EN 10142, Z275. Fogen sammanhålls med t.ex. trycktät blindnit. Dimensioner, diameter 80-630 mm.		
Avsedd användning	Komponenter för installation i luftbehandlingssystem.		
Handelsnamn	SOLIDUCT		
Bedömning	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).		
	Obrännbart material		5:651
	Emission		6:221
	Material och utförande		6:242
	Täthetsklass D*		9:221
	*Täthetsklass enligt SS-EN 12237:2003 och VVS-AMA 98 (se fig. 57/1).		
Tillhörande handlingar	Montageinstruktion SP 01, daterad 2005-11-09, 1 sida. Innehållsförteckning, SP 00 och produktförteckning SP 02.01-SP 02.15, daterade 2005-11-10, 16 sidor.		

2006-01-09

Projektnr. T500192

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-12-29 och diarienummer 210-05-0273 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.</p>																
Distributör	Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställen: Soliduct Ventilation HB, Båstad																
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:</p> <table><tr><td>Distributörens namn och tillverkningsort</td><td>Soliduct Ventilation HB, Båstad</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>☞</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Soliduct</td></tr><tr><td>Godkännandebevisets nummer</td><td>0192/05</td></tr><tr><td>Täthetsklass</td><td>D</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Besiktningens organ</td><td>SP</td></tr></table>	Distributörens namn och tillverkningsort	Soliduct Ventilation HB, Båstad	P-märke	☞	Certifieringsorgan	SITAC	Produktens typbeteckning	Soliduct	Godkännandebevisets nummer	0192/05	Täthetsklass	D	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningens organ	SP
Distributörens namn och tillverkningsort	Soliduct Ventilation HB, Båstad																
P-märke	☞																
Certifieringsorgan	SITAC																
Produktens typbeteckning	Soliduct																
Godkännandebevisets nummer	0192/05																
Täthetsklass	D																
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum																
Besiktningens organ	SP																
Bedömningsunderlag	Rapport P5044542 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.																
Kommentarer	Montageinstruktioner ska medfölja varje leverans.																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-01-08.																


Ronald Green
Ingvar Pettersson