

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0727

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: INSATSRÖR
Rökkanal

BBR 5:43
BSAB: PQ

DECFLEX TW / 316Ti, 316L och 904L

Innehavare

Dutch Environment Corporation B.V., Ir. Hanlostraat 18-22, NL 7547 RD Enschede.
Tel +31-53-4302675, fax +31-53-4302685.

Produkt

Flexibelt insatsrör med typbeteckning DECFLEX TW.
Röret består av två lager rostfritt stål med godstjocklek om vardera 0,12 mm.
Det yttre lagret är profilerat medan det inre lagret är slätt. DECFLEX finns i stålqualitéerna
AISI 316Ti / EN 1.4571, AISI 316L / EN 1.4435 och AISI 904L / EN 1.4539.
Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt SS-EN 1856-2:2004

Avsedd användning

Insatsrör för förhindrande av kondensering samt reparationer av rökkanaler i befintliga murade skorstenar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
Förbindelsekanal och insatsrör 5:43

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4§ Byggnadsverks tekniska egenskaper:
2. Säkerhet i händelse av brand


Giltighetstid


Beslutsdatum 2011-09-22. Dnr 474/11. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2016-09-22.
Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer, daterat 2006-08-25, Dnr 183/06.
Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av egendeklaration FPC-certifikat, samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-09-22
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-09-22
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-09-22
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-09-22


Bertil Wolgast
VD


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT